



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W BUSKU-ZDROJU**

ul. Stefana Batorego 2, 28-100 Busko-Zdrój
tel: 41 3783573, fax: 41 3782788, e-mail: psse.buskozdroj@pis.gov.pl, www:pssebusko.pl

SE.Ia-4261/ 3 /19

Busko-Zdrój, dnia 2019-03-04

**ROCZNA, OBSZAROWA OCENA
JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE
GMINY MICHAŁÓW.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku Zdroju zgodnie z § 23.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.) przesyła **obszarową ocenę jakości wody na terenie gminy Michałów za rok 2018.**

Monitoring jakości wody do spożycia (parametry objęte monitoringiem grupy A i parametry objęte monitoringiem grupy B) realizowany jest w ramach kontroli urzędowej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku – Zdroju oraz w ramach kontroli wewnętrznej przez zarządców wodociągów.

Monitoring jakości wody do spożycia przez ludzi to regularne, specjalistyczne badanie ich parametrów. Jego wyniki dostarczają informacji o ilościowym i jakościowym stanie wód i w razie potrzeby sygnalizują ewentualne zagrożenia oraz wynikającą z nich konieczność podjęcia odpowiednich działań zapobiegawczo – naprawczych.

1. Nadzorem sanitarnym na terenie gminy Michałów objęty jest wodociąg:

- Zagajów

2. Jednostką odpowiedzialną za jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg Zagajów jest:

Gmina Michałów

28-411 Michałów nr 115

3. Wielkość produkcji wody i sposób jej uzdatniania

Lp.	Przedsiębiorca	Wodociąg (produkcja wodociągu)	Produkcja łączna	Rodzaj uzdatniania
1	Gmina Michałów	Zagajów (475 m ³ /dobę)	475 m ³ /dobę	-

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



4. Łączna liczba ludności zaopatrywana w wodę przez gminne wodociągi: 4 820 osób

5. Liczba zbadanych prób:

Właściciel	Wodociąg	Sprawozdanie z badań
Gmina Michałów		Ib/5/N/18 z dn.17.01.18 – Szkoła Podstawowa Michałów
		Ib/130/N/18 z dn. 16.05.18 – Urząd Gminy Michałów
		LHS.9051.1.507.18 z dn. 28.06.18- Ośrodek Zdrowia Góry
		Ib/282/N/18 z dn. 17.09.18 – Szkoła Podstawowa Góry
		Ib/362/N/18 z dn. 21.11.18 – Góry nr 47
	Zagajów	Ib/139/S/18 z dn. 12.03.18- Szkoła Podstawowa Góry
		Ib/228/S/18 z dn. 9.04.18 – Ośrodek Zdrowia Góry
		Ib/547/S/18 z dn. 11.07.18 – Ośrodek Zdrowia Michałów
		Ib/1047/S/18 z dn. 17.12.18 – Góry nr 35
		LHS.9051.2.1787.2018 z dn.24.X.18 – Urząd Gminy Michałów

6. Przekroczenia wartości dopuszczalnych

Przeprowadzone analizy próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody do spożycia przez PPIS w Busku-Zdroju oraz kontroli wewnętrznej zarządcy wodociągu Zagajów, we wszystkich przypadkach wykazały jej zgodność w badanym zakresie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294 ze zm.)

7. Prowadzone postępowanie administracyjne

W roku 2018 nie prowadzono postępowania administracyjnego.

8. Działania naprawcze

Wszystkie analizy wody do spożycia w wodociągu publicznego Zagajów wykazały jej zgodność w badanym zakresie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi – **działania naprawcze nie były wymagane.**

9. Ocena ryzyka zdrowotnego związanego ze stwierdzoną nieodpowiednią jakością wody

W 2018r. nie stwierdzono pogorszenia stanu zdrowia spowodowanego nieodpowiednią jakością wody przeznaczonej do spożycia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku Zdroju przekazuje powyższą
obszarową ocenę właściwemu **wójtowi** / burmistrzowi / prezydentowi miasta, jako informację
konieczną do podjęcia działań mających na celu zaopatrzenie konsumentów w wodę
o właściwej jakości - § 23 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294
ze zm.)
MS/KP

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

Krzysztof Socha

Otrzymują:

1. Gmina Michałów
28-411 Michałów nr 115
2. Wójt Gminy Michałów
28-411 Michałów nr 115
3. a/a

