



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W BUSKU-ZDROJU



ul. Stefana Batorego 2, 28-100 Busko-Zdrój  
tel: 41 3783573, fax: 41 3782788, e-mail: psse.buskozdroj@pis.gov.pl, www:pssebusko.pl

NHS.9020.14.26.2021

Busko-Zdrój, dnia 2021-03-15

ROCZNA, OBSZAROWA OCENA  
JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE  
GMINY MICHAŁÓW.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku Zdroju zgodnie z § 23.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294 ) przesyła **obszarową ocenę jakości wody na terenie gminy Michałów za rok 2020.**

Monitoring jakości wody do spożycia ( parametry objęte monitoringiem grupy A i parametry objęte monitoringiem grupy B) realizowany jest w ramach kontroli urzędowej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku – Zdroju oraz w ramach kontroli wewnętrznej przez zarządców wodociągów.

Monitoring jakości wody do spożycia przez ludzi to regularne, specjalistyczne badanie ich parametrów. Jego wyniki dostarczają informacji o ilościowym i jakościowym stanie wód i w razie potrzeby sygnalizują ewentualne zagrożenia oraz wynikającą z nich konieczność podjęcia odpowiednich działań zapobiegawczo – naprawczych.

**1. Nadzorem sanitarnym na terenie gminy Michałów objęty jest wodociąg:**

- Zagajów

**2. Jednostką odpowiedzialną za jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg Zagajów jest:**

**Gmina Michałów**

**28-411 Michałów nr 115**

**3. Wielkość produkcji wody i sposób jej uzdatniania**

Lp.	Przedsiębiorca	Wodociąg (produkcja wodociągu)	Produkcja łączna	Rodzaj uzdatniania
1	Gmina Michałów	Zagajów (690 m <sup>3</sup> /dobę)	690 m <sup>3</sup> /dobę	-

*niepodlega*

4. Łączna liczba ludności zaopatrywana w wodę przez gminne wodociągi: **4 600** osób

5. Liczba zbadanych prób:

Właściciel	Wodociąg	Sprawozdanie z badań
Gmina Michałów		Ib/5/N/20 z dn. 15.01.20 – Góry Pińczowskie OZ Ib/146/N/20 z dn. 14.05.20 – Michałów UG Ib/271/N/20 z dn. 10.09.20 – Góry Pińczowskie OZ Ib/343/N/20 z dn. 07.12.20 - Michałów UG LHS.9051.1.423.2020 z dn. 07.07.20 – Michałów UG
	Zagajów	Ib/120/S/20 z dn. 25.02.20 – Michałów SP Ib/234/S/20 z dn. 13.04.20 – Zagajów UW Ib/427/S/20 z dn. 27.07.20 – Tomaszów 12 Ib/798/S/20 z dn. 28.12.2020r. - Michałów OZ LHS.9051.2.1456.2020 z dn. 15.10.20 – Michałów UG

#### 6. Przekroczenia wartości dopuszczalnych

Przeprowadzone analizy próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody do spożycia przez PPIS w Busku-Zdroju oraz kontroli wewnętrznej zarządcy wodociągu Zagajów, we wszystkich przypadkach wykazały jej zgodność w badanym zakresie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294 )

#### 7. Prowadzone postępowanie administracyjne

W roku 2020 nie prowadzono postępowania administracyjnego.

#### 8. Działania naprawcze

Wszystkie analizy wody do spożycia w wodociągu publicznego Zagajów wykazały jej zgodność w badanym zakresie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi – **działania naprawcze nie były wymagane.**

#### 9. Ocena ryzyka zdrowotnego związanego ze stwierdzoną nieodpowiednią jakością wody

W 2020r. nie stwierdzono pogorszenia stanu zdrowia spowodowanego nieodpowiednią jakością wody przeznaczonej do spożycia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku Zdroju przekazuje powyższą obszarową ocenę właściwemu **wójtowi** / burmistrzowi / prezydentowi miasta, jako informację konieczną do podjęcia działań mających na celu zaopatrzenie konsumentów w wodę o właściwej jakości - § 23 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 )  
MS/KP

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY

*Krzysztof Socha*

Otrzymują:

1. Gmina Michałów  
28-411 Michałów nr 115
2. Wójt Gminy Michałów  
28-411 Michałów nr 115
3. a/a

