



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W BUSKU-ZDROJU**


☎ 41 378-35-73

Fax 41 378-27-88

SE.I a- 4261/ 255 /17

Busko-Zdrój, dnia 2018-01-10

OCENA OKRESOWA



**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
za 2017 r.
dla wodociągu sieciowego Zagajów**

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1261),
- art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.),
- §19 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 poz.1989) oraz na podstawie sprawozdań (§ 8 ust.2) z wyników badań laboratoryjnych wody (badań wody prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej na podstawie wyników przekazywanych do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju ze wskazaniem miejsca poboru), przedstawia poniżej okresową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Pobrane próby w ramach nadzoru sanitarnego PPIS w Busku – Zdroju oraz w ramach kontroli wewnętrznej właściciela/zarządcy za 2017r.,(na podstawie wyników przekazanych do PPIS) ze wskazaniem miejsca poboru (tabela).

WODOCIĄG ZAGAJÓW	mok	mop	Liczba wydanych ocen	RAZEM l. prób
Kontrole PPIS	lb/5/N/17 z dn 23.01.17 – SP Michałów lb/121/N/17 z dn. 15.05.17 – UG Michałów lb/235/N/17 z dnia 09.09.17 – OZ Góry lb/306/N/17 z dn. 20.11.17- UG Michałów	LHS.9051.1.785.17 z dn. 22.09.17 – SP Góry		5
Kontrole KW	lb/121/S/17 z dn. 21.02.17 – Zagajów ujęcie lb/277/S/17 z dn. 10.04.17 – OZ Góry lb/482/S/17 z dn. 21.06.17 – OZ Michałów lb/1068/S/17 z dn. 20.12.17 – Góry 33	LHS.9051.2.1906.2017 z dn. 10.11.17 – Stacja wodociągowa Zagajów	5	5
Razem PPIS / KW			5	10

Legenda:

PPIS – Państwowy Powiatowy Inspektor sanitarny w Busku – Zdroju
KW- kontrola wewnętrzna prowadzona przez przedsiębiorcę wodociągowego

mok – monitoring kontrolny

mop – monitoring przeglądowy

■ - nie dotyczy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju stwierdza, że jakość wody w wodociągu publicznym Zagajów w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w zał. 1-4 do w/w rozporządzenia.

U z a s a d n i e:

Przeprowadzone analizy próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Zagajów w 2017r., w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej nad jakością wody do spożycia przez PPIS w Busku Zdroju, wykazały jej zgodność z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r poz. 1989).

Ponadto Gmina w Michałowie w 2017r., przeprowadziła w ramach kontroli wewnętrznej 5 badań jakości wody zgodnie z ustalonym harmonogramem na 2017r. We wszystkich przypadkach jakość wody odpowiadała wymagom sanitarnym.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju na podstawie przedstawionych przez zarządcę wodociągu sprawozdań z wyników badań wydał 5 bieżących ocen o jakości wody.

Ocenę jakości wody z wodociągu sieciowego Zagajów Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców o czym stanowi art. 12 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z dnia 2017 poz. 328 ze zm.).

MS/KP

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
Krzysztof Socha

Otrzymują:

1. Gmina Michałów
28-411 Michałów
2. Wójt Gminy Michałów
28-411 Michałów
3. a/a