



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W BUSKU-ZDROJU**

28-100 BUSKO-ZDRÓJ ul. Batorego 2



41 378-35-73

Fax 41 378-27-88

e-mail: psse.buskozdroj@pis.gov.pl
psse.busko@wsse-kielce.pl

SE.I a – 4261/ 85 /18

Dotyczy badania wody w ramach „kontroli urzędowej”

Busko-Zdrój, dnia 17.05.2018r.

**Bieżąca ocena jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Zagajów.**

Działając na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1261 ze zm.), § 21.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), art.12 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 328 ze zm.), oraz na podstawie sprawozdania z wyniku badania zrealizowanego zgodnie z ustalonym planem działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju Nr sprawozdania Ib/130/N/18 z dnia 16.05.2018r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju

s t w i e r d z a :

przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Zagajów.

U z a s a d n i e n i e:

Ocenę przydatności wody do spożycia wydano na podstawie sprawozdania laboratoryjnego z dnia 16.05.2018r. Ib/130/N/18 z wyników badań zrealizowanych zgodnie z ustalonym planem działania Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Busku Zdroju, ul. Batorego 2, 28-100 Busko Zdrój.

W badanym zakresie jakość wody spełnia wymogi określone w części A i B załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017r., poz. 2294).

Badanie próby wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyką metod badawczych, określoną w załączniku nr 6 do w/w rozporządzenia.

Ocenę o jakości wody z w/w wodociągu zakładowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku – Zdroju wydał celem poinformowania o tym konsumentów, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017r.,poz. 328 ze zm.).

MS/KP

Spr. z badań nr. Ib/130/N/18

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Michałów
Michałów 115
28 – 411 Michałów

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

Krzysztof Socha

Do wiadomości:

1. a/a



AB 642

**POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
ODDZIAŁ LABORATORYJNY**


28-100 Busko-Zdrój, ul. Stefana Batorego 2
tel.: (041) 378-35-73; fax: (041) 378-27-88



Busko Zdrój, dnia 16.05.2018

SE Ib/47301/80/N/18

Kod próbki: P-Ib-/130/N/18



Strona 1/3

Sprawozdanie z badań Nr Ib/130/N/18

- woda z wodociągu

Nazwa i adres Klienta: Oddział Nadzoru Sanitarnego, Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska, ul. Batorego 2,
28-100 Busko - Zdrój.

Pismo, znak: Protokół pobrania próbek z dnia 08.05.2018, Nr SE.Ia-4261/85/18 Nr zlecenia wew. Ib/80/N/18

Pochodzenie wody: wodociąg publiczny Zagajów

Miejsce poboru próbek: Urząd Gminy Michałów (2608 PPPPW 1224)

Data i godzina poboru próbek: 08.05.2018 godz. 10²⁰

Próbkobiorca / doręczyciel: Próbki pobrane i dostarczone przez przedstawiciela PPIS w Busku-Zdroju –
M. Sztuk

Dane dotyczące sposobu pobierania próbki(-ek): Informacje zaczerpnięte z protokołu nr SE.Ia-4261/85/18
(Pobieranie próbek i postępowanie z próbkami przeprowadzono według serii norm PN-EN ISO 5667-5:2003,
normy PN-EN ISO 19458:2007 oraz instrukcji nr IO/02/PO-03).

Próbkę pobrano wg: harmonogramu poboru próbek PSSE Busko-Zdrój na rok 2018

Cel badania: potwierdzenie zgodności z wymaganiami

Stan próbek: bez zastrzeżeń

Warunki dostarczenia próbek: Próbki dostarczono w warunkach prawidłowych, temperatura w termotorbie 5,1⁰C

Data przyjęcia próbek: 08.05.2018 godz. 12³⁰

Badanie rozpoczęto: 08.05.2018

Badanie zakończono: 11.05.2018

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
ODDZIAŁ LABORATORYJNY

28-100 Busko-Zdrój, ul. Stefana Batorego 2
tel.: (041) 378-35-73; fax: (041) 378-27-88



SE Ib/47301/80/N/18

Kod próbki: P-Ib-/130/N/18

strona 2/3

Sprawozdanie z badań Nr Ib/130/N/18

Wyniki badania:

B a d a n i a f i z y c z n e				
Parametry i wskaźniki	Identyfikacja metody	Jednostka	Stężenie, wartość wskaźnika	Dopuszczalne wartości wg Rozp. Ministra Zdrowia z dn.7 grudnia 2017. (Dz.U.z 2017, poz.2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Barwa ⁽¹⁾	PN-EN ISO 7887:2012 pkt 7 A	mg/l Pt	poniżej 5	15mg/l Pt
Mętność ⁽¹⁾	PN-EN ISO – 7027-1:2016 A	NTU	0,25	1 NTU
pH	PN-EN ISO 10523:2012 A		7,3 (tem. 20,7°C)	6,5-9,5
Przewodność właściwa w 25°C	PN-EN 27888:1999 A	μS/cm	620	2500
Zapach ^{(1),(2)}	Procedura badawcza Ib/LB/PB-07 wyd.1 z dn. 2008.06.30.	Stopień rozcieńczenia	poniżej 1	
Smak ^{(1),(2)}	Procedura badawcza Ib/LB/PB-07 wyd.1 z dn. 2008.06.30.	Stopień rozcieńczenia	poniżej 1	

Badanie wykonał: mgr J. Siótek, mgr M. Łukasik

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
ODDZIAŁ LABORATORYJNY

28-100 Busko-Zdrój, ul. Stefana Batorego 2
tel.: (041) 378-35-73; fax: (041) 378-27-88



SE Ib/47301/80/N/18
Kod próbki: P-Ib-/130/N/18

strona 3/3

Sprawozdanie z badań Nr Ib/130/N/18

Wyniki badania:

B a d a n i a b a k t e r i o l o g i c z n e			
Wskaźnik jakości wody	Identyfikacja metody	Liczba j.t.k	Najwyższa wartość dopuszczalna wg Rozp. Ministra Zdrowia z dn.7 grudnia 2017. (Dz.U.z 2017 , poz.2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Bakterie grupy coli W 100 ml wody	PN-EN ISO 9308-1:2014 PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 A	0	0
<i>Escherichia coli</i> W 100 ml wody	PN-EN ISO 9308-1:2014 PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 A	0	0
Enterokoki (paciorkowce kałowe) w 100 ml wody	PN-EN ISO 7899-2:2004 A	0	0
Ogólna liczba bakterii w 22°C po 72h w 1ml	PN-EN ISO 6222:2004 A	nie wykryto	200
<i>Clostridium perfringens</i> w 100ml	PN-EN ISO 14189:2016-10	nie badano	0

Badanie wykonał: mgr inż E. Gadowska inż. J. Ratusznik

j.t.k. – jednostek tworzących kolonie;

A – metoda akredytowana

⁽¹⁾ - akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

⁽²⁾ - W przypadku wody do spożycia przez ludzi metoda inna niż w Rozporządzeniu MZ (Dz. U. 2017,poz.2294)

Badania przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyką metod, określoną w załączniku Nr 6 do w/w Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 7grudnia 2017 (Dz.U. 2017 poz.2294)

Data sporządzenia sprawozdania: 16.05.2018

Autoryzował: Kierownik
Laboratorium Badania Wody
mgr Justyna Siotek

Otrzymują:
1. Zleceniodawca
2. a/a.

Zatwierdził:
Kierownik
Oddziału Laboratoryjnego
mgr Marcin Nitek-Paw

Oświadcza się, że:

- 1.Niniejsze sprawozdanie z badań zawiera 3 strony i może być powielane jedynie w całości. Inna forma kopiowania wymaga pisemnej zgody Kierownika Laboratorium.
- 2.Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.
- 3.Klient ma możliwość złożenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego sprawozdania

